

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

접수번호	접수일			
제출인	상호(대표자) (주)석면환경산업	사업자등록번호 126-86-13572		
	주소 경기도 이천시 대월면 대평로 305 (전화번호.031-634-1271)			
건축물	건물명 이마트연수점	위치(주소) 인천광역시 연수구 경원대로 184(동춘동) 이마트 연수점		
	연면적 48,452.52㎡	작업기간 4월 3 ~ 5일 (3일간)		
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡)] 1,630.80 m ²			
측정기관	대표자(상호) 인성환경시스템주식회사 김 영 주	사업자등록번호 650-87-00621		
	주소 경기도 시흥시 월곶중앙로 11, 203호			
측정 일시	2019년 04월 03 ~ 5일			
측정 결과	시료번호	측정지점	측정결과	검출석면
		별첨		
측정 지점 위치(도식도)				
별첨				
「석면안전관리법」 제28조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조 제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과를 제출합니다.				
2019년 월 일				
제출인 (주)석면환경산업 (대표이사인)				
귀하				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의 6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없음

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정결과


측정일시	04월 03일				
측정결과	시료번호	측정 지점	기준치(개/㎤)	측정농도(개/㎤)	검출석면
	1	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	2	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	3	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	4	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	5	위생설비입구	0.01	0.003	검출한계미만
	6	음압기	0.01	0.004	검출한계미만
	7	폐기물반출구	0.01	0.004	검출한계미만
	8	위생설비입구	0.01	0.003	검출한계미만
	9	음압기	0.01	0.004	검출한계미만
	10	폐기물반출구	0.01	0.005	검출한계미만

측정일시	04월 04일				
측정결과	시료번호	측정 지점	기준치(개/㎤)	측정농도(개/㎤)	검출석면
	1	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	2	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	3	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	4	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	5	위생설비입구	0.01	0.003	검출한계미만
	6	음압기	0.01	0.004	검출한계미만
	7	폐기물반출구	0.01	0.005	검출한계미만


측정일시	04월 05일				
측정결과	시료번호	측정 지점	기준치(개/cm³)	측정농도(개/cm³)	검출석면
	1	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	2	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	3	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	4	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	5	위생설비입구	0.01	0.003	검출한계미만
	6	음압기	0.01	0.004	검출한계미만
	7	폐기물반출구	0.01	0.005	검출한계미만
	8	위생설비입구	0.01	0.002	검출한계미만
	9	음압기	0.01	0.003	검출한계미만
	10	폐기물반출구	0.01	0.003	검출한계미만

2. 측정 지점 위치(도식도)-4월 3일

< 지하1층 >




< 지상1층 >





2. 측정 지점 위치(도식도)-4월 4일

< 지상2층 >



2. 측정 지점 위치(도식도)-4월 5일



지 정 서

제2017-120010호

석면조사기관 지정서(최초)

기 관 명	인성환경시스템주식회사	
소 재 지	(14967) 경기 시흥시 월곶중앙로 11 (월곶동, 상가) 203호()	
대표자성명	김영주	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2017. 8. 7

중부지방고용노동청장



* 본 결과서는 법적 소송용으로 사용할 수 없으며 본사의 허가없이 재발행될 수 없습니다.



einsung environment system

"석면조사·분석 전문기관"
인성환경시스템주식회사



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

접수번호	접수일			
제출인	상호(대표자) (주)석면환경산업	사업자등록번호 126-86-13572		
	주소 경기도 이천시 대월면 대평로 305 (전화번호.031-634-1271)			
건축물	건물명 이마트연수점	위치(주소) 인천광역시 연수구 경원대로 184(동춘동) 이마트 연수점		
	연면적 48,452.52㎡	작업기간 4월 11 ~ 15일 (5일간)		
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡)] 1,630.80 m ²			
측정기관	대표자(상호) 인성환경시스템주식회사 김 영 주	사업자등록번호 650-87-00621		
	주소 경기도 시흥시 월곶중앙로 11, 203호			
측정 일시	2019년 04월 11 ~ 15일			
측정 결과	시료번호	측정지점	측정결과	검출석면
		별첨		

측정 지점 위치(도식도)

별첨

「석면안전관리법」 제28조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조 제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과를 제출합니다.

2019년 월 일

제출인 (주)석면환경산업 (서명·도장)

귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의 6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	---	--------

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정결과

측정일시	04월 11일				
측정결과	시료번호	측정 지점	기준치(개/㎥)	측정농도(개/㎥)	검출석면
	1	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	2	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	3	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	4	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	5	위생설비입구	0.01	0.003	검출한계미만
	6	음압기	0.01	0.004	검출한계미만
	7	폐기물반출구	0.01	0.005	검출한계미만
	8	위생설비입구	0.01	0.002	검출한계미만
	9	음압기	0.01	0.003	검출한계미만
	10	폐기물반출구	0.01	0.003	검출한계미만
	11	위생설비입구	0.01	0.002	검출한계미만
	12	음압기	0.01	0.003	검출한계미만
	13	폐기물반출구	0.01	0.002	검출한계미만
	14	위생설비입구	0.01	0.002	검출한계미만
	15	음압기	0.01	0.003	검출한계미만
	16	폐기물반출구	0.01	0.003	검출한계미만

측정일시	04월 12일				
측정결과	시료번호	측정 지점	기준치(개/㎥)	측정농도(개/㎥)	검출석면
	1	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	2	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	3	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	4	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	5	위생설비입구	0.01	0.003	검출한계미만

	6	음압기	0.01	0.004	검출한계미만
	7	폐기물반출구	0.01	0.004	검출한계미만

측정일시	04월 13일				
측정결과	시료번호	측정 지점	기준치(개/㎠)	측정농도(개/㎠)	검출석면
	1	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	2	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	3	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	4	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	5	위생설비입구	0.01	0.003	검출한계미만
	6	음압기	0.01	0.004	검출한계미만
	7	폐기물반출구	0.01	0.004	검출한계미만
	8	위생설비입구	0.01	0.002	검출한계미만
	9	음압기	0.01	0.003	검출한계미만
	10	폐기물반출구	0.01	0.004	검출한계미만
	11	위생설비입구	0.01	0.002	검출한계미만
	12	음압기	0.01	0.003	검출한계미만
	13	폐기물반출구	0.01	0.003	검출한계미만
	14	위생설비입구	0.01	0.002	검출한계미만
	15	음압기	0.01	0.003	검출한계미만
	16	폐기물반출구	0.01	0.002	검출한계미만


측정일시	04월 14일				
측정결과	시료번호	측정 지점	기준치(개/㎠)	측정농도(개/㎠)	검출석면
	1	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	2	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	3	부지경계선	0.01	0.003	검출한계미만
	4	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	5	위생설비입구	0.01	0.003	검출한계미만

	6	음압기	0.01	0.004	검출한계미만
	7	폐기물반출구	0.01	0.005	검출한계미만


측정일시	04월 15일				
측정결과	시료번호	측정 지점	기준치(개/㎥)	측정농도(개/㎥)	검출석면
	1	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	2	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	3	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	4	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	5	위생설비입구	0.01	0.002	검출한계미만
	6	음압기	0.01	0.003	검출한계미만
	7	폐기물반출구	0.01	0.004	검출한계미만

2.측정 지점 위치(도식도)-4월 11일

< 지상2층 >




< 지상4층 >




2. 측정 지점 위치(도식도)-4월 12일

< 지상2층 >




2.측정 지점 위치(도식도)-4월 13일

< 지상2층 >




< 지상1층 >




2.측정 지점 위치(도식도)-4월 14일

< 지상2층 >



2.측정 지점 위치(도식도)-4월 15일

< 지상2층 >



지정서

제2017-120010호

석면조사기관 지정서(최초)

기관명	인성환경시스템주식회사	
소재지	(14967) 경기 시흥시 월곶중앙로 11 (월곶동, 상가) 203호()	
대표자성명	김영주	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2017. 8. 7

중부지방고용노동청장



* 본 결과서는 법적 소송용으로 사용할 수 없으며 본사의 허가없이 재발행될 수 없습니다.



einsung environment system

"석면조사·분석 전문기관"
인성환경시스템주식회사

