

<별첨1>

* 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과표



연번 B201024-1

측정 결과	시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	#1	부지경계선-1	LX40A/1	10	2020-10-24	0.001	백석면
	#2	부지경계선-2	LX40A/1	10	2020-10-24	0.000	백석면
	#3	부지경계선-3	LX40A/1	10	2020-10-24	0.000	백석면
	#4	부지경계선-4	LX40A/1	10	2020-10-24	0.001	백석면
	#5	위생설비	LX40A/1	10	2020-10-24	0.002	백석면
	#6	음압기배출구-1	LX40A/1	10	2020-10-24	0.001	백석면
	#7	음압기배출구-2	LX40A/1	10	2020-10-24	0.002	백석면
	#8	음압기배출구-3	LX40A/1	10	2020-10-24	0.002	백석면
	#9	폐기물반출	LX40A/1	10	2020-10-24	0.002	백석면

<별첨2>

* 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 사진







연번 B201024-1

측정지점		비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1	부지경계선 -1	측정 시작 시간 : 오전09시00분 	측정 종료 시간 : 오후01시00분 	
#2	부지경계선 -2	측정 시작 시간 : 오전09시00분 	측정 종료 시간 : 오후01시00분 	
#3	부지경계선 -3	측정 시작 시간 : 오전09시00분 	측정 종료 시간 : 오후01시00분 	
#4	부지경계선 -4	측정 시작 시간 : 오전09시00분 	측정 종료 시간 : 오후01시00분 	

<별첨2>

* 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 사진

연번 B201024-1

측정지점		비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#5	위생시설-1	측정 시작 시간 : 오전09시10분	측정 종료 시간 : 오전09시50분	
				
#6	음압기배출 구-1	측정 시작 시간 : 오전10시00분	측정 종료 시간 : 오전10시40분	
				
#7	음압기배출 구-2	측정 시작 시간 : 오전11시00분	측정 종료 시간 : 오전11시40분	
				
#8	음압기배출 구-3	측정 시작 시간 : 오전11시00분	측정 종료 시간 : 오전11시40분	
				

<별첨2>

* 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 사진

연번 B201024-1

측정지점		비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#9	폐기물반출	측정 시작 시간 : 오후1시00분	측정 종료 시간 : 오후1시 40분	
				