

인천광역시보건환경연구원

수신 : 연구구청장

제목 : 수질검사결과

1. 시료내용

시료종류	민방위비상급수(기본항목)	의뢰구분	관원	의뢰기관	연구구청
검사목적	정기	시료접수일자	2020년 3월 20일	시행일자	2020년 3월 26일
채수장소	아래참조				

2. 시험검사결과

시료명	일반세균 100CFU/mL 이하	총대장균군 불검출/100mL	분원성대장균군 불검출/100mL	질산성질소 10mg/L 이하	암모니아성질소 0.5mg/L 이하	과망간산칼륨 소비량 10mg/L 이하	판정
대학공원	0	불검출	불검출	3.5	불검출	0.6	적합(의뢰된항목에 한함)
성호공원	0	불검출	불검출	4.0	불검출	0.7	적합(의뢰된항목에 한함)
응담공원	75	불검출	불검출	7.3	불검출	0.7	적합(의뢰된항목에 한함)
벽산빌리지	0	불검출	불검출	6.5	불검출	0.9	적합(의뢰된항목에 한함)

인천광역시보건환경연구원

