

시험성적서

1. 의 퇴 기 관	연수구청
2. 시 험 항 목	석면 및 섬유상 먼지
3. 시료채취일자	2018년 07월 16일
4. 공문접수번호	생활환경과-712(2018.07.11.)
5. 시 험 방 법	실내공기질 공정시험기준

「석면해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법」에 의한 공기 중 석면 및 섬유상 먼지 시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

6.성적<시험결과>

시료명	형태	채취위치	석면배출허용기준	판 정
			석면(개/cm ³) 0.01이하	
함박중학교	석면 해체·제거 작업 사업장	부지경계선-1	0.01 개/cc 미만	기준이내
		부지경계선-2	0.01 개/cc 미만	기준이내
		부지경계선-3	0.01 개/cc 미만	기준이내
		부지경계선-4	0.01 개/cc 미만	기준이내
		음압기	0.01 개/cc 미만	기준이내
		위생설비입구	0.01 개/cc 미만	기준이내

2018년 07월 20일

인천광역시 보건환경연구원장 (인)

석면채취 위치도

