

시험성적서

1. 의 퇴 기 관	연수구청
2. 시 험 항 목	석면 및 섬유상 먼지
3. 시료접수일자	2017년 7월 18일
4. 공문접수번호	생활환경과-1207(2017.7.19)
5. 시 험 방 법	실내공기질 공정시험기준

「석면해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법」에 의한
공기 중 석면 및 섬유상 먼지 시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

6. 성 적 <시험결과>

시료명	형태	채취위치	석면배출허용기준	판 정
			석면(개/cm ³) 0.01이하	
연관 - 석 - 7	석면해체·제거 사업장	작업장 주변 실외 지점	0.01 개/cc 미만	기준이내

2017년 7월 25일

인천광역시 보건환경연구원장 (인)

시험성적서

1. 의 퇴 기 관	연수구청
2. 시 험 항 목	석면 및 섬유상 먼지
3. 시료접수일자	2017년 7월 28일
4. 공문접수번호	생활환경과-1295(2017.7.31)
5. 시 험 방 법	실내공기질 공정시험기준

「석면해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법」에 의한
공기 중 석면 및 섬유상 먼지 시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

6. 성 적 <시험결과>

시료명	형태	채취위치	석면배출허용기준	판 정
			석면(개/cm³) 0.01이하	
연관 - 석 - 8	석면해체·제거 사업장	작업장 주변 실외 지점	0.01 개/cc 미만	기준이내

2017년 8월 4일

인천광역시 보건환경연구원장 (인)

시험성적서

1. 의 퇴 기 관	연수구청
2. 시 험 항 목	석면 및 섬유상 먼지
3. 시료접수일자	2017년 8월 1일
4. 공문접수번호	생활환경과-1318(2017.8.2.)
5. 시 험 방 법	실내공기질 공정시험기준

「석면해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법」에 의한
공기 중 석면 및 섬유상 먼지 시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

6. 성 적 <시험결과>

시료명	형태	채취위치	석면배출허용기준	판 정
			석면(개/cm³) 0.01이하	
연관 - 석 - 9	석면해체·제거 사업장	작업장 주변 실외 지점	0.01 개/cc 미만	기준이내

2017년 8월 8일

인천광역시 보건환경연구원장 (인)

시험성적서

1. 의 퇴 기 관	연수구청
2. 시 험 항 목	석면 및 섬유상 먼지
3. 시료접수일자	2017년 8월 1일
4. 공문접수번호	생활환경과-1318(2017.8.2.)
5. 시 험 방 법	실내공기질 공정시험기준

「석면해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법」에 의한
공기 중 석면 및 섬유상 먼지 시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

6. 성 적 <시험결과>

시료명	형태	채취위치	석면배출허용기준	판 정
			석면(개/cm³) 0.01이하	
연관 - 석 - 10	석면해체·제거 사업장	작업장 주변 실외 지점	0.01 개/cc 미만	기준이내

2017년 8월 8일

인천광역시 보건환경연구원장 (인)

시험성적서

1. 의 퇴 기 관	연수구청
2. 시 험 항 목	석면 및 섬유상 먼지
3. 시료접수일자	2017년 8월 1일
4. 공문접수번호	생활환경과-1318(2017.8.2.)
5. 시 험 방 법	실내공기질 공정시험기준

「석면해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법」에 의한
공기 중 석면 및 섬유상 먼지 시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

6. 성 적 <시험결과>

시료명	형태	채취위치	석면배출허용기준	판 정
			석면(개/cm³) 0.01이하	
연관 - 석 - 11	석면해체·제거 사업장	음압기 지점	0.01 개/cc 미만	기준이내

2017년 8월 8일

인천광역시 보건환경연구원장 (인)

시험성적서

1. 의 퇴 기 관	연수구청
2. 시 험 항 목	석면 및 섬유상 먼지
3. 시료접수일자	2017년 8월 1일
4. 공문접수번호	생활환경과-1318(2017.8.2.)
5. 시 험 방 법	실내공기질 공정시험기준

「석면해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법」에 의한
공기 중 석면 및 섬유상 먼지 시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

6. 성 적 <시험결과>

시료명	형태	채취위치	석면배출허용기준	판 정
			석면(개/cm ³) 0.01이하	
연관 - 석 - 12	석면해체·제거 사업장	음압기 지점	0.01 개/cc 미만	기준이내

2017년 8월 8일

인천광역시 보건환경연구원장 (인)