

[붙임 1] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출 석면
*01	부지경계선_1	SARA -5100 #116	10.26	2021년 01월 07일	0.001 (검출한계 미만)	배출허용기준 미만
*02	부지경계선_2	SARA -5100 #106	10.06	2021년 01월 07일	0.001 (검출한계 미만)	배출허용기준 미만
*03	부지경계선_3	SARA -5100 #122	10.17	2021년 01월 07일	0.001 (검출한계 미만)	배출허용기준 미만
*04	부지경계선_4	SARA -5100 #108	10.49	2021년 01월 07일	0.001 (검출한계 미만)	배출허용기준 미만
*05	위생설비 입구(1층)	SARA -5100 #120	10.19	2021년 01월 07일	0.005 (검출한계 미만)	배출허용기준 미만
*06	음압기 공기배출구 (1)	SARA -5100 #123	10.15	2021년 01월 07일	0.005 (검출한계 미만)	배출허용기준 미만
*07	폐기물 반출구(1)	SARA -5100 #102	10.07	2021년 01월 07일	0.008 (검출한계 미만)	배출허용기준 미만
*08	위생설비 입구(1층)	SARA -5100 #118	10.35	2021년 01월 07일	0.005 (검출한계 미만)	배출허용기준 미만
*09	음압기 공기배출구 (2)	SARA -5100 #103	10.23	2021년 01월 07일	0.004 (검출한계 미만)	배출허용기준 미만
*10	폐기물 반출구(2)	SARA -5100 #101	10.24	2021년 01월 07일	0.007 (검출한계 미만)	배출허용기준 미만
*11	작업장 실내(1층)	SARA -5100 #107	10.19	2021년 01월 07일	0.002 (검출한계 미만)	배출허용기준 미만
*12	위생설비 입구(2층)	SARA -5100 #109	10.29	2021년 01월 07일	0.005 (검출한계 미만)	배출허용기준 미만
*13	음압기 공기배출구 (3)	SARA -5100 #104	10.32	2021년 01월 07일	0.004 (검출한계 미만)	배출허용기준 미만
*14	폐기물 반출구(3)	SARA -5100 #121	10.33	2021년 01월 07일	0.007 (검출한계 미만)	배출허용기준 미만
*15	작업장 실내(2층)	SARA -5100 #105	10.02	2021년 01월 07일	0.002 (검출한계 미만)	배출허용기준 미만
*16	위생설비 입구(3층)	SARA -5100 #107	10.19	2021년 01월 07일	0.005 (검출한계 미만)	배출허용기준 미만

*17	음압기 공기배출구 (4)	SARA -5100 #110	10.13	2021년 01월 07일	0.004 (검출한계 미만)	배출허용기준 미만
*18	폐기물 반출구(4)	SARA -5100 #109	10.29	2021년 01월 07일	0.007 (검출한계 미만)	배출허용기준 미만
*19	작업장 실내(3층)	SARA -5100 #111	10.16	2021년 01월 07일	0.002 (검출한계 미만)	배출허용기준 미만
-	Blank(1층)	- -	-	-	0	-
-	Blank(2층)	- -	-	-	0	-
-	Blank(3층)	- -	-	-	0	-



[붙임 2] 측정 지점

측정 지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고
부지 경계선 (1)					
	측정 시작 시간	10:10	측정 종료 시간	14:10	
부지 경계선 (2)					
	측정 시작 시간	10:10	측정 종료 시간	14:10	
부지 경계선 (3)					
	측정 시작 시간	10:10	측정 종료 시간	14:10	
부지 경계선 (4)					
	측정 시작 시간	10:10	측정 종료 시간	14:10	

위생설비 입구 (1층)				
	측정 시작 시간	10:20	측정 종료 시간	11:00
음압기 공기 배출구(1층)				
	측정 시작 시간	10:20	측정 종료 시간	11:00
폐기물 반출구 (1)				
	측정 시작 시간	11:10	측정 종료 시간	11:50
위생설비 입구 (1층)				
	측정 시작 시간	10:20	측정 종료 시간	11:00
음압기 공기 배출구(1층)				
	측정 시작 시간	10:20	측정 종료 시간	11:00

폐기물 반출구 (2)					
	측정 시작 시간	11:10	측정 종료 시간	11:50	
작업장 실내 (1층)					
	측정 시작 시간	10:20	측정 종료 시간	12:20	
위생설비 입구 (2층)					
	측정 시작 시간	13:20	측정 종료 시간	14:00	
음압기 공기 배출구(2층)					
	측정 시작 시간	13:20	측정 종료 시간	14:00	
폐기물 반출구 (3)					
	측정 시작 시간	14:10	측정 종료 시간	14:50	


작업장 실내 (2층)				
	측정 시작 시간	13:20	측정 종료 시간	15:20
위생설비 입구 (3층)				
	측정 시작 시간	13:30	측정 종료 시간	14:10
음압기 공기 배출구(3층)				
	측정 시작 시간	13:30	측정 종료 시간	14:10
폐기물 반출구 (4)				
	측정 시작 시간	14:20	측정 종료 시간	15:00
작업장 실내 (3층)				
	측정 시작 시간	13:30	측정 종료 시간	15:30

[붙임 3] 측정 지점

측정 지점 부지경계선, 음압기 공기 배출구




측정 지점 위생설비 입구(1층), 폐기물 반출구(1층), 작업장 실내(1층)



[붙임 3] 측정 지점

측정 지점 위생설비 입구(2층), 폐기물 반출구(2층), 작업장 실내(2층)



측정 지점 위생설비 입구(3층), 폐기물 반출구(3층), 작업장 실내(3층)

