

# 시험성적서

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 1. 의 퇴 기 관 | 연수구청                   |
| 2. 시 험 항 목 | 석면 및 섬유상 먼지            |
| 3. 시료채취일자  | 2021년 1월 13일           |
| 4. 공문접수번호  | 기후변화과-827(2020.12.31.) |
| 5. 시 험 방 법 | 대기오염공정시험기준             |

「석면해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법」에 의한 공기 중 석면 및 섬유상 먼지 시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

## 6.성적<시험결과>

| 시료명      | 형태             | 채취위치   | 석면배출허용기준            | 판 정  |
|----------|----------------|--------|---------------------|------|
|          |                |        | 석면(개/cm³)<br>0.01이하 |      |
| 인천여자고등학교 | 석면해체·제거<br>사업장 | 위생설비   | 0.01 개/cc 미만        | 기준이내 |
|          |                | 부지경계-1 | 0.01 개/cc 미만        | 기준이내 |
|          |                | 부지경계-2 | 0.01 개/cc 미만        | 기준이내 |
|          |                | 부지경계-3 | 0.01 개/cc 미만        | 기준이내 |
|          |                | 부지경계-4 | 0.01 개/cc 미만        | 기준이내 |
|          |                | 음압기-1  | 0.01 개/cc 미만        | 기준이내 |
|          |                | 음압기-2  | 0.01 개/cc 미만        | 기준이내 |

2021년 1월 19일

인천광역시 보건환경연구원장