

인천의 미추홀참물 안심하고 음용하세요!

2016년 7월 실시한 정수장(59개 항목) 및 수도꼭지(5개 항목) 수질검사 결과, 모두 먹는 물 수질기준에 적합한 것으로 판정되었습니다.

2016년 7월 정수장 수질검사 결과(59개중 대표적인 6개 항목)

수질검사항목	먹는 물 수질 기준	부평정수장	남동정수장	공촌정수장	수산정수장	강화정수장	길상정수장	백령정수장
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.3	7.3
탁도	0.5NTU이하	0.07	0.07	0.07	0.08	0.22	0.09	0.09
잔류염소	4.0mg/L이하	0.81	0.75	1.00	0.89	0.90	0.81	0.79
급수구역		부평구 계양구	남동구 부평구	중구, 동구 남구, 서구 강화	중구 남구 연수구 남동구	강화읍, 선원 불은, 양도 내가, 하점 양사, 송해	길상면 화도면	백령면

※ 전체 항목에 대한 수질검사 결과는 www.waterworksh.incheon.kr에서 확인할 수 있습니다.

2016년 7월 일반 수도꼭지 수질검사 결과

수질검사항목	먹는 물 수질 기준	중구	동구	남구	연수구	남동구	부평구	계양구	서구	강화군	옹진군(백령)
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/L이하	0.41	0.57	0.43	0.33	0.49	0.53	0.52	0.46	0.53	0.36

※ 수도꼭지 182개소에 대한 표본 수질검사결과 모두 먹는 물 수질기준에 적합하였습니다.

깨끗한 수돗물을 마시기 위해서는?

- ❖ 수도법 규정에 따라 **저수조(물탱크)를 6개월에 한번씩 깨끗이 청소하고 1년에 한번 수질검사를 실시하여야** 안전하고 깨끗한 수돗물을 마실 수 있습니다.
- ❖ 저수조청소를 하는 경우에는 저수조의 물을 뺀 후 저수조의 천장·벽·밀바닥 등에 대한 청소를 하고, 청소 후에는 소독하며 소독 후에는 저수조에 물을 채운 다음 수질에 대한 위생상태를 점검하여야 합니다.